



Главное управление МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД г. Мыски ОНД г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Мыски, ул. Вахрушева, 47, тел. 38474 2-03-01, E-mail: ogpn17@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 19/1/10

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 " ТЕРЕМОК

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору N 19 от "29" февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

" 17 " марта 20 16 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2⁰⁰

" 23 " марта 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1⁰⁰

проведена проверка Гонжаровой Татьяной Александровной, заместителем главного государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору

совместно с представителем юридического лица Бестужевой Натальей Валерьевной - заведующий МБДОУ № 15 "ТЕРЕМОК"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На пути эвакуации в здании подкласса Ф1.1 убрать материалы для отделки стен (краска, обои) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (г1,в1,д2,т2,рп1)	п.6 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.11.2016	
2.	На пути эвакуации в лестничных клетках здания подкласса Ф1.1 убрать материалы для отделки стен (краска) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (НГ)	п.6 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.11.2016	
3.	В зале для поведения музыкальных занятий убрать материалы для отделки стен (плитка из пенополистирола) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (НГ) и (или) КМ1 (г1,в1,д2,т2,рп1)	п.8 ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.11.2016	
4.	Защитить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 автономными установками пожаротушения	п.6 ст. 59 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. СП 5.13130.2009 п.11 таблица А.4 п.8	01.11.2016	
5.	Пожарные рукава в пожарных шкафах свернуть в двойную скатку	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012	01.11.2016	

		<p>№ 390; ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 3.8 НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. № 79)</p>		
6.	<p>ПК-5 и ПК-4 оборудовать пожарным рукавом и стволом одного диаметра соединительные головки РОТа поменять на Богданова.</p>	<p>п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390; ст. 106 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 10.13130.2009 п.4.1.14</p>	01.11.2016	
7.	<p>В ограждениях лестниц и крыльца вертикальные элементы установить с просветами не более 0,1м.</p>	<p>п.2 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. СП 1.13130.2009 п.5.2.15</p>	01.11.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору
Гонжарова Т.А.



"23" марта 2016г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Представитель юридического лица заведующий
МБДОУ № 15 "ТЕРЕМОК" Бестужева Наталья Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы)

"23" марта 2016г.